



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: (89) 767 23 22, fax: (89) 767 25 82
e-mail: psse.lidzbarkwarm@sanepid.olsztyn.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 21 listopada 2019 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej przez wodociąg publiczny w Rogózu zaopatrujący
miejscowości: Rogóż, Sarnowo, Markajmy, Knipy, Marków**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Rogózu zaopatrującego miejscowości: Rogóż, Sarnowo, Markajmy, Knipy, Marków gmina Lidzbark Warmiński w powiecie Lidzbarskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. **Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.** Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Wojciech Browny
lek. med. Wojciech Browny