



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY


ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel.: 89 767 23 22, fax: 89 767 25 82

e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

HK.9020.2.157.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 2023-10-13



**Zakład Budżetowy Związku Gmin
„EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 10 D
11 -100 Lidzbark Warmiński**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. , poz. 338) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach nadzoru w dniu **18.09.2023r. z wodociągu publicznego w m. Babiak**

- Kod próbki **109/Lidz**– nr. sprawozdania **LBŚiŻ-OBW/1678/2023** z dnia 28 września 2023 r. - **SUW – woda uzdatniona – woda do spożycia**

oraz po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu **03.10.2023 r. z wodociągu publicznego w m. Babiak**

- Kod próbki **1058z** - sprawozdanie z dnia 09.10.2023 r. - **SUW – woda uzdatniona – woda do spożycia**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia
w próbie 109/Lidz – nr. sprawozdania LBŚiŻ-OBW/1678/2023**

oraz

**stwierdza przydatność wody do spożycia
w próbie 1058z**

UZASADNIENIE

Woda w próbie 109/Lidz, zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym, sensorycznym i fizycznym określonym w załączniku Nr 1 A tabela 1 i Nr 1 C tabela 1 i tabela 2, oraz nie odpowiada wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Woda w próbie 1058z zbadanej w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów **odpowiada** wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński 11-100 Lidzbark Warm. ul. Krasickiego 1

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim**


mgr inż. Beata Funik-Góralewska