



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89/ 767-23-22, fax 89/ 767-25-82,
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 2025-05-20

HK.9027.1.51.2025

Zakład Budżetowy Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 10 D
11-100 Lidzbark Warmiński

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. , poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24 kwietnia 2025 r. z wodociągu publicznego w Morawie:

- Kod próbki: 054531/04/2025– nr sprawozdania SB/46975/04/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. - SUW – woda uzdatniona

oraz po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 maja 2025 r. z wodociągu publicznego w Morawie:

- Kod próbki: 355z - sprawozdanie nr L-SBW/355z/2025 z dnia 12 maja 2025 r. - SUW – woda uzdatniona

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2025 r. administrator pobrał próbkę wody z wodociągu publicznego w Morawie do analizy mikrobiologicznej oraz fizykochemicznej. W dniu 7 maja 2025 r. administrator przesłał sprawozdanie wyników pobranej próbki wody (sprawozdanie nr SB/46975/04/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiada wymaganiom chemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), ze względu na ponadnormatywną zawartość **jonu amonowego**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim w dniu 8 maja 2025 r. wystosował pismo interwencyjne w stosunku do administratora wodociągu nakazujące w terminie 30 dni od daty otrzymania podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody, potwierdzonej sprawozdaniem z badania jakości wody.

Administrator wodociągu publicznego w Morawie po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru dokonał działań naprawczych i pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej. W dniu 16 maja 2025 r. administrator wodociągu, przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, sprawozdanie (nr L-SBW/355z/2025 z dnia 12 maja 2025 r.), w którym woda odpowiadała wymaganiom chemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

mgr inż. Beata Funik-Góralewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sporządził: Adrianna Kielak