



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89/ 767-23-22,
e-mail: : psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

HK.903.3.2025

Lidzbark Warmiński, dnia 2025-08-29

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kraszewo, zaopatrującego mieszkańców powiatu lidzbarskiego w miejscowościach:

Gmina Lidzbark Warmiński: Kraszewo, Jarandowo, Chełm, Kochanówka, Miłogórze, Nowosady, Strykowo, Wróblík, Kłębów, Łabno, Medyny, Świętník

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 22 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu publicznego Kraszewo, zaopatrującego w wodę do spożycia ww. miejscowości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez użytkownika wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kraszewie

UZASADNIENIE

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu Zakład Budżetowy Związku Gmin

„EKOWOD“ w Lidzbarku Warmińskim, pobrano łącznie 11 próbek wody z wodociągu publicznego Kraszewo. Wodociąg funkcjonuje w ramach zbiorowego systemu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu lidzbarskiego. Woda dla potrzeb ww. wodociągu pochodzi z ujęć głębinowych. Próbki wody pobierano z ujęć głębinowych, miejsc wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz z sieci wodociągowej.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pobierania próbek wody w ww. okresie pobrano do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego 5 próbek wody oraz 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294):

- parametry grupy A (9 próbek wody), tj. bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną;
- parametry grupy B (2 próbki wody), tj. ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, bakterie *Clostridium perfringens*, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, chloroform, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(a)piren, chlorek winylu, Σ THM, bromodichlorometan, chlor wolny, Σ chloranów i chlorynów.

Badania pobranych i przebadanych w ww. okresie tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. próbek wody wykazały, że:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymaganie określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Parametry mikrobiologiczne” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i część C „Parametry wskaźnikowe” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- w zakresie wykonanych analiz fizykochemicznych woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” część B „Parametry chemiczne”, część C „Parametry wskaźnikowe” tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, część D „Dodatkowe wymagania chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Kraszewo na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych
- nie odnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Kraszewo za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

Beata Funik-Góralewska
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lidzbark Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 10D, 11-100 Lidzbark Warmiński
3. Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Żołnierska 16, 10- 561 Olsztyn
4. a/a

Sporządził: Adrianna Kielak