



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 19.11.2025 r.

HK.9027.1.109.2025

Zakład Budżetowy Związku Gmin
„EKOWOD” Lidzbark Warmiński
ul. Olsztyńska 10D
11-100 Lidzbark Warmiński

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.10.2025 r. z wodociągu publicznego w m. Babiak:

- Kod próbki: 054545/10/2025 – nr sprawozdania SB/129896/10/2025 z dnia 27.10.2025 r. (data wpływu do organu 30.10.2025 r.) – SUW – woda uzdatniona,

oraz po analizie sprawozdania z badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.11.2025 r. (data wpływu do organu 17.11.2025 r.) z wodociągu publicznego w m. Babiak:

- Kod próbki: 1196z – nr sprawozdania L-SBW/1196z/2025 z dnia 14.11.2025 (data wpływu do organu 17.11.2025 r.) – SUW – woda uzdatniona,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, wpłynęło sprawozdanie z wyników badań z wodociągu publicznego w m. Babiak pobranej w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiada wymaganiom chemicznym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego.

Administrator wodociągu w m. Babiak po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru dokonał działań naprawczych i pobrał próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W dniu 17 listopada 2025 r. administrator wodociągu przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim sprawozdanie nr L-SBW/1196z/2025 z dnia 14.11.2025 r., w którym woda odpowiadała wymaganiom chemicznym określonym w załączniku Nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński,

Sporządziła: Alicja Grygo