Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 09.01.2026 r.

HK.9020.5.187.2025

Zakład Budżetowy Związku Gmin
„EKOWOD"
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 10D
11-100 Lidzbark Warmiński

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej z wodociągu publicznego w **Rogóżu**:

- kod próbki 1z – nr sprawozdania laboratoryjnego nr L-SBW/1z/2026 z dnia 08.01.2026 r. (wpłynęło 08.01.2026 r.) – SUW – woda uzdatniona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

W dniu 24.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego w Rogóżu w ramach nadzoru sanitarnego. W dniu 3.12.2025 r. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie – Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza przekazało sprawozdanie z wyników badań pobranej próbki wody (uzupełnienie Nr 1 do sprawozdania z badań nr LBŚiŻ-OBW/2371/2025 z dnia 26.11.2025 r.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy otrzymanego sprawozdania i w dniu 5.12.2025 r. wystosował pismo interwencyjne, ponieważ woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w ilości: 107 µg/l.

Administrator wodociągu publicznego w Rogóżu podjął działania naprawcze i w dniu 08.01.2026 r. przesłał sprawozdanie z badania próbki wody pobranej w dniu 07.01.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy dostarczonego sprawozdania i stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 5 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 10D, 11- 100 Lidzbark Warmiński
2. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sporządziła: Adrianna Kielak