

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 14.05.2026 r.

Znak sprawy: HK.9020.5.57.2026

**Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 10D
11-100 Lidzbark Warmiński**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody pobranej w dniu 11.05.2026 r. z wodociągu publicznego w **Redach**: kod próbki 330z – nr sprawozdania laboratoryjnego nr L- SBW/330z/2026 z dnia 14.05.2026 r. (wpłynęło 14.05.2026 r.) – SUW – woda uzdatniona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 7.05.2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim wpłynęło sprawozdanie (nr L-BŚiŻ-OBW/768/2026 z dnia 7.05.2026 r.) z badania próbki wody pobranej ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Redach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym, określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22□. Administrator wodociągu przedstawił plan działań naprawczych oraz poinformował, że miejscowości zasilane w wodę z wodociągu publicznego w Redach zostaną przełączone na alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim biorąc powyższe pod uwagę wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia. Administrator wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych pobrał ponownie próbkę wody do badań i w dniu 14.05.2026 r. przekazał sprawozdanie (nr L- SBW/330z/2026 z dnia 14.05.2026 r.) z badania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał analizy przesłanego sprawozdania i stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 1,2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Załączniki:

1. Komunikat

Sporządziła: Alicja Grygo