



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

HK.903.1.2026

Lidzbark Warmiński, 19.08.2026 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Babiak, zaopatrującego mieszkańców powiatu lidzbarskiego w miejscowościach:

- gmina Lidzbark Warmiński: Babiak, Bugi, Kaszuny, Miejska Wola, Krasny Bór, Drwęca, Workiejmy, Stabunity, Zaręby

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z p. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z p. zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych z wodociągu publicznego Babiak, zaopatrującego w wodę do spożycia przez ludzi ww. miejscowości w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez administratora wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Babiak

Uzasadnienie

W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim, pobrano łącznie 11 próbek wody z wodociągu publicznego Babiak. Wodociąg funkcjonuje w ramach zbiorowego systemu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu lidzbarskiego. Woda dla ww. wodociągu pochodzi z ujęć głębinowych. Próbkę wody pobierano z ujęć głębinowych, miejsc wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz z sieci wodociągowej.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pobierania próbek wody w ww. okresie pobrano do analiz laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego 5 próbek wody, a w ramach kontroli wewnętrznej 6 próbek wody.

Zakres analizowanych parametrów w pobieranych próbkach wody obejmował, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):

- parametry grupy A (9 próbek wody), tj. bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C po 72h, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 6 | 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 23 22
psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81958-77539-ETDTW-21

- parametry grupy B (2 próbki wody), tj. ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, bakterie Clostridium perfringens, barwę, zapach, smak, mętność, pH, przewodność elektryczną, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość ogólna, ołów, kadm, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i terachloroetenu, chloroform, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(a)piren, chlorek winylu, Σ THM, bromodichlorometan, chlor wolny, Σ chloranów i chlorynów.

Badania pobranych i przebadanych w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. próbek wody wykazały, że:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych, woda w 1 próbie nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli;
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych, woda w 1 próbie nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Babiak na podstawie:

- analizy uzyskanych wyników badań próbek wody, pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody;
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych;
- nieodnotowania zdarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę ww. aspekty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim uznał wodę dostarczaną dla konsumentów, zaopatrywanych z wodociągu publicznego Babiak za bezpieczną i stwierdził jak wyżej.

Beata Funik-Góralewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim

/dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 10D, 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
3. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
4. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
5. a/a

Sporządziła: Adrianna Kielak