

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 11.04.2018r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
**„Remont drogi gminnej publicznej 117031N w miejscowości Redy Osada”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 538376-N-2018,
w dniu 29.03.2018r.**

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:

510742787

NIP:

743-18-62-715

Miejscowość

Lidzbark Warmiński

Adres:

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 wyjaśniam treść pytań skierowanych do Zamawiającego :

PYTANIA :

1. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaka jest kategoria ruchu drogi, której dotyczy postępowanie przetargowe?
2. Prosimy o doprecyzowanie z elementów betonowych wielootworowych jakiej grubości należy wykonać nawierzchnie na odcinku nr II, gdyż występują rozbieżności w tym zakresie?
3. Prosimy o potwierdzenie, że elementy betonowe wielootworowe to płyty ażurowe zgodnie z opisem w przedmiarze?

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Zamawiający informuje, iż kategoria ruchu dla drogi, której dotyczy postępowanie przetargowe to **KR1**.

Ad.2 Do wykonania 50,00 m² nawierzchni na odcinku nr II, należy użyć prefabrykat betonowy w postaci płyt wielootworowych typu YOMB o grubości 10 cm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatów jest znak CE.

Należy stosować prefabrykaty z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.

Prefabrykaty muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

- nasiąkliwość betonu $\leq 4\%$,
- odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności) F 150,
- powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej,
- krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.

Ad.3 Zamawiający informuje, iż odpowiedź na przedmiotowe pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie 2.

**Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA**

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk